



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Орган инспекции**

Юридический адрес: ул. Сергея Рахманинова, 5а, г. Тамбов, 392000, тел. (4752) 72-64-37; факс (4752) 72-64-37, ОКПО 71258469, ОГРН 1056882298901, ИНН 6829012023

Фактическое место осуществления деятельности: Филиал ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в городе Рассказово, городе Кирсанове, Рассказовском, Кирсановском, Гавриловском, Уметском и Бондарском районах

Фактический адрес: 393255 г. Рассказово Тамбовской области, ул. Лесная, 62а, тел: 8-475-31-30-9-71

E-mail: rasskazovo_cge@68.rospotrebnadzor.ru

RA.RU.710096

номер записи ОИ в реестре аккредитованных лиц

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя органа инспекции - Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в городе Рассказово, городе Кирсанове, Рассказовском, Кирсановском, Гавриловском, Уметском и Бондарском районах:

Л.Б.Ланина

«21» апреля 2025г.

М.П.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по санитарно-эпидемиологической экспертизе соответствия/несоответствия требованиям санитарных правил лагеря дневного пребывания «Юные журналисты» на базе МБОУ «СОШ №1» г. Кирсанова по адресу: Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Микрорайон №1, д.15.

№ 73.Э.3

от «21» апреля 2025г.

Мною, врачом по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в г. Рассказово, г. Кирсанове, Рассказовском, Кирсановском, Гавриловском и Бондарском районах Л.Б.Ланиной на основании Поручения ТО Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области №40 от 24.03.2025г. на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы №1,2, идентификационный номер заявки 46.3.25, дата проведения инспекции 21.04.2025, проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия/несоответствия требованиям санитарных правил лагеря дневного пребывания «Юные журналисты» на базе МБОУ «СОШ №1» г.Кирсанова по адресу: Тамбовская область, г.Кирсанов, ул. Микрорайон №1, д. 15 на соответствие требованиям санитарного законодательства:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист: 1
ЭЗ № 73.Э.3 Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: <i>Л.Б.Ланина</i>	Листов: 5

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

На экспертизу представлены следующие документы:

Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области №40 от 24.03.2025г. на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы №1,2, идентификационный номер заявки 46.3.25;

- Санитарно-эпидемиологическое заключение на МБОУ «СОШ №1 »;

-Акт обследования от 21.04.2025 г.;

-Выписка из Приказа МБОУ СОШ №1 №77 от 17.03.2025г. «Об организации работы пришкольных лагерей дневного пребывания профильной направленности, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием»;

-Договор на проведение дератизационных работ 90 от 10.02.2025г.

-Договор на проведение дезинсекции (аккарицидной обработки) №91 от 10.02.2025г.

-Протоколы лабораторных исследований (испытаний) ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в городе Рассказово, городе Кирсанове, Рассказовском, Кирсановском, Гавриловском, Уметском и Бондарском районах (Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001. 510688) проб, отобранных на объекте: лагерь дневного пребывания «Юные журналисты» на базе МБОУ «СОШ №1» города Кирсанова по адресу: Тамбовская область, г.Кирсанов, ул. Микрорайон №1, д. 15;

- воды питьевой из распределительной сети №68-01-31/00781от 31.03.2025г.;

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено следующее:

Помещение Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Кирсанова размещается по фактическому адресу: Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Микрорайон №1, д.15.

Юридический адрес: Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. 50 лет Победы, д.27 а, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность.

Данное учреждение будет использоваться лагерем дневного пребывания «Юные журналисты», для учащихся учебного корпуса №2 «МБОУ «СОШ №1» г. Кирсанова в количестве 40 учащихся в одну смену.

Заявленный вид деятельности: организация отдыха детей и их оздоровление.

Здание УК №2 МБОУ «СОШ №1» г. Кирсанова 2-х этажное, кирпичное типовое. Участок под зданием размещен в зоне жилой застройки г. Кирсанова, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного для территории жилой застройки.


Участок огражден, освещен наружным освещением, оборудован отдельными входами для детей, выездом (въездом) для автотранспорта. Территория озеленена полосой зеленых насаждений около 30% от площади, зонирована. Выделены зоны: учебно-опытная, отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. На расстоянии около 20 м. от здания, оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, на площадке установлен контейнер для ТБО. Вывоз мусора по договору.

Спортивно-оздоровительные мероприятия предусмотрено проводить в физкультурно-спортивной зоне, где оборудованы спортивные и игровые площадки. Площадки имеют натуральное покрытие. Территория соответствует требованиям п.п.2.2.1- 2.2.6, СП 2.4.3648-20 и п.п.4; 52 СанПиН 2.1.3684-21.

ЛДП организован для учащихся УК №2 в количестве 40 учащихся в возрасте от 7 лет до 15 лет, 1 смена.

Количество отрядов - 2 отряда - 40 учащихся. Количество смен – 1.

Продолжительность 1 смены – 21 день, с 26 мая по 25 июня.

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»		Лист: 2
ЭЗ № 73.ЭЗ	Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 5

ЛДП «Юные журналисты» будет функционировать ежедневно с 08.30 до 14.30 часов с 2-х разовым питанием.

Для ЛДП предполагается использовать: 2 кабинета на 1 этаже, площадью 60 кв.м, актовый зал, актовый зал, площадью 156,6 кв.м, 1 спортивный зал, площадью 154,0 кв.м с раздевалками, отдельными помещениями для спортивного инвентаря, помещения для занятия кружков, столовая с пищеблоком и обеденным залом на 90 посадочных мест; туалеты внутри школьные (отдельно для мальчиков и отдельно для девочек); туалет для персонала; раздевалка, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Учебные кабинеты, которые будут использоваться для занятий, имеют площадь 60,0 кв.м., с учетом количества детей в отряде (20 человек) площадь помещения на 1 человека – более 2,5 кв.м. Количество детей в отряде соответствует санитарно-гигиеническим нормативам, набор помещений соответствуют требованиям п. 3.1.2.2 СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений, (потолок побелен, стены окрашены водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеумом), обеспечивает возможность проведения влажной уборки и дезинфекции. Стены без дефектов и повреждений, следов протеканий, признаков поражения грибом, окрашены в теплые тона. Полы без видимых дефектов. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям п. п. 2.5.1 – 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Кабинеты оборудованы стандартной учебной мебелью (столами и стульями). Имеют маркировку, соответствующую росту-возрастным особенностям детей. Дети раздеваются в раздевалке на 1 этаже, которая оборудована вешалками для верхней одежды. На первом этаже размещены туалеты для девочек и мальчиков, оборудованные по 5 унитазов и 7 умывальных раковин с подводкой холодной и горячей воды. Имеются отдельные 2 туалета для персонала. Туалеты оборудованы педальными ведрами, туалетной бумагой, у умывальников имеются мыло и бумажные полотенца. Туалетные комнаты соответствуют требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.


Отопление в помещениях от собственной котельной, работающей на газообразном топливе. Отопительные батареи располагаются под окнами, оборудованы защитными металлическими экранами. Контроль температуры проводится бытовыми термометрами, установленными в кабинетах. Для обеззараживания воздуха имеется передвижной рециркулятор. Вентиляция: приточно-вытяжная естественная. Приток воздуха через оконные и дверные проемы. Вытяжка осуществляется через каналы в стенах. Проветривание помещений осуществляется через окна, которые находятся в рабочем состоянии. Окна обеспечены солнцезащитными устройствами в виде штор и оборудованы москитными сетками. Системы отопления, вентиляции соответствуют требованиям п.2.7.1-2.7.5 СП 2.4.3648-20.

Все помещения имеют естественное освещение. Естественное освещение одностороннее боковое, осуществляется через световые проемы. Искусственное освещение общее равномерное, представлено люминесцентными лампами в защитной арматуре.

Естественное и искусственное освещение соответствует требованиям п.п.2.8.1-2.8.10 СП 2.4.3648-20.

Водоснабжение - холодное централизованное от городского водопровода, горячее - от электрических водонагревателей. Питьевой режим организован через стационарные питьевые фонтанчики. Отобрана проба воды питьевой из водопроводного крана на пищеблоке для проведения исследований, получены результаты:

- Коли-фаги не обнаружены в 100мл, при нормативе – отсутствие в 100 БОЕ/см³,
- Обобщенные колиформные бактерии - не обнаружено КОЕ/100мл при нормативе – отсутствие КОЕ/100 см³;
- Общее микробное число 0 КОЕ/мл, при нормативе не более 50 КОЕ/см³
- Энтерококки не обнаружены в 100мл, при гигиеническом нормативе – отсутствие в 100 КОЕ/100 см³, что соответствует требованиям таблицы 3.5 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»		Лист: 3
ЭЗ № 73.Э.3	Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 5

Канализация централизованная городская. Системы водоснабжения и канализации соответствуют требованиям п.п.2.6.1-2.6.6 СП 2.4.3648-20

Организация питания детей обеспечивается на базе школьной столовой, состоящей из пищеблока, обеденного зала, складского помещения, на пищеблоке выделено место для хранения личных вещей сотрудников и спецодежды, оборудованное шкафами.

Пищеблок разделен на зоны, отдельные для сырой продукции и готовой, с соответствующей маркировкой, моечные. Оборудование: электроплита, электроводонагреватель, холодильное оборудование – 3 единицы и 1 морозильная камера, производственные столы. Моечная столовой посуды оборудована 3-х гнездной ванной с подведением холодной, горячей воды и канализации. Имеется моечная для кухонного инвентаря, оборудована 2-х секционной моечной ванной, обеспечена холодной, горячей водой, канализацией. Расположение технологического оборудования обеспечивает поточность технологического процесса. Все оборудование пищеблока, инвентарь, посуда изготовлены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами: фаянсовой столовой и чайной посудой, столовыми приборами из нержавеющей стали, разделочными досками из твердых пород дерева, разделочными ножами, разделочными столами, кастрюлями из нержавеющей стали. Кухонный и разделочный инвентарь промаркирован, хранится отдельно, разделочные доски без трещин. Количество столовой и чайной посуды соответствует количеству детей, питающихся в столовой. Размещение и оборудование пищеблока соответствует п.2.4.6.1 – 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20; п. 8.6.3, 8.6.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Инструкции по обработке столовой посуды, кухонного инвентаря, ветоши, оборудования имеются, вывешены в местах обработки. Уборочный инвентарь для пищеблока после использования и обработки хранится в чистом виде в отдельном шкафу.

На пищеблоке ведутся специальные журналы здоровья. Работники пищеблока обеспечены санитарной одеждой, по три комплекта на каждого сотрудника.


Продукты питания поставляются 5 ЮЛ централизованно.

Медицинское обслуживание детей осуществляет ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ», согласно договора. Для приема детей в учреждение используется бесконтактный термометр, что обеспечивает выполнение требований п.3.1.8 СП 2.4.3648-20.

Уборочного инвентаря – по 2 емкости для каждого помещения, промаркирован. Для уборки туалетов уборочный инвентарь отдельный, имеет сигнальную маркировку. Моющие и дезинфицирующие средства на месяц работы, хранятся в специально выделенном помещении для хранения уборочного инвентаря в закрытой тумбочке. Инструкции по применению имеются. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря имеется специально выделенное помещение, что обеспечивает выполнение требований п.п. 2.11.2; 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

Уборка всех помещений ежедневная с применением моющих средств. Места общего пользования (туалеты, столовая, коридор) ежедневно убираются с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживают, для чистки применяют ерши. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) имеют сигнальную маркировку (красного цвета), используется по назначению, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря в шкафу. Для проведения уборки используются моющие, чистящие, дезинфицирующие средства в упаковке производителя, имеющие инструкции по их применению, разрешенные к применению. Уборка помещений проводится силами технического персонала. Работы по дератизации и дезинсекции проводятся ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в г.Рассказово, г.Кирсанове, Рассказовском, Кирсановском, Гавриловском, Уметском и Бондарском районах по договорам.

В школе созданы условия для соблюдения правил личной гигиены детьми и обслуживающим персоналом. В столовой оборудованы раковины со смесителями с подведением холодной, горячей воды и канализации. Персонал обеспечен мылом, индивидуальными полотенцами и

ЭЗ № 73.Э.3	Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Лист: 4 Листов: 5
-------------	---	----------------------

санитарной одеждой в количестве 3-х комплектов. Для верхней одежды и личных вещей предусмотрены отдельные шкафы.

На заявленный период количество персонала, привлекаемого к работе в 1 смену - 6 человек. все имеют личные медицинские книжки установленного образца.

Программа производственного контроля имеется.

Выводы: Лагерь дневного пребывания «Юные журналисты» на базе УК №2 МБОУ «СОШ №1» г. Кирсанова по адресу: Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Микрорайон №1, д.15 **соответствует требованиям:**

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Эксперт предупрежден о юридической ответственности за дачу недостоверного заключения и несет административную ответственность по ст.17.9 КоАП РФ

Уполномоченный на инспекцию:

Врач по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в городе Рассказово, городе Кирсанове, Рассказовском, Кирсановском, Гавриловском, Уметском и Бондарском районах: Л.Б.Ланина

Технический руководитель:

Врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в городе Рассказово, городе Кирсанове, Рассказовском, Кирсановском, Гавриловском, Уметском и Бондарском районах: А.В. Мишуков

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»		Лист: 5
ЭЗ № 73.Э.3	Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: <u>Л.Б.Ланина</u>	Листов: 5